

Таблица изменения показателей качества воды

Место проверки	Содержание ионов, мг-экв/дм ³						Ж _о	Ж _к	Ж _{нк}	Щ _о	Щ _{гк}	Щ _г	с/с	ГДП,	СО ₃ ²⁻ ,	СО ₂ ,
	Ca ²⁺	Mg ²⁺	Na ⁺	HCO ₃ ⁻	SO ₄ ²⁻	Cl ⁻	мг- экв/дм ³	мг- экв/дм ³	мг- экв/дм ³	мг- экв/дм ³	мг- экв/дм ³	мг- экв/дм ³	мг- экв/дм ³	мг/дм ³	мг- экв/дм ³	мг- экв/дм ³
Исходная вода	1,4	1,417	1,57	2,75	0,66	0,958	2,817	2,75	0,067	2,75	2,75	0	8,755	40	0	0,604
После осветлителя	1,07	0,342	1,57	2,079	1,235	0,958	1,412	0,75	0,642	0,75	0,65	0,1	5,905	10	1,274	0
После осветлительного фильтра	1,07	0,342	1,57	2,079	1,235	0,958	1,412	0,75	0,642	0,75	0,65	0,1	5,905	1	1,274	0
После На-фильтра 1-ой ступени	0	0,1	2,862	2,079	1,235	0,958	0,1	2,079	0	0,75	0,65	0,1	5,905	1	1,274	0
После На-фильтра 2-ой ступени	0	0,005	2,957	2,079	1,235	0,958	0,005	2,079	0	0,75	0,65	0,1	5,905	1	1,274	0

